

黄许可决〔2025〕1号

## 甘肃灵台矿区安家庄矿井及选煤厂项目 取水许可审批准予行政许可决定书

甘肃永润煤基新材料集团有限公司：

你公司申请办理甘肃灵台矿区安家庄矿井及选煤厂项目取水许可审批相关资料收悉。经审查，该申请符合法定条件。黄河水利科学研究院受委托审查了该项目水资源论证报告书，并出具了审查意见。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国黄河保护法》《中华人民共和国行政许可法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《水行政许可实施办法》《取水许可管理办法》《黄河取水许可管理实施细则》等有关规定，决定准予你公司安家庄矿井及选煤厂项目取水许可审批行政许可。

具体许可事项如下：

一、安家庄煤矿为甘肃省灵台矿区规划新建矿井，行政区划隶属甘肃省平凉市灵台县，井田面积 106.098 平方千米。2023 年 9 月，国家发展改革委以发改能源〔2023〕1307 号文核准安家庄矿井建设规模 500 万吨/年，配套建设相同规模的选煤厂。

二、同意该项目以自身矿井水作为生产取水水源，以珂台水厂自来水作为生活取水水源。该项目年矿井涌水量 138.2 万立方米，年取自来水量 16.7 万立方米，合计年总取水量 154.9 万立方米。该项目生产年用矿井水量 114.7 万立方米，生活年用自来水水量 16.7 万立方米，合计年用水量 131.4 万立方米。

三、同意该项目矿井水取水口位于安家庄煤矿矿井水出水处，坐标为东经 107° 38'28"、北纬 35° 04'25"，矿井水经处理达标后通过加压泵站经管道输送至各生产用水点。珂台水厂自来水取水地点位于安家庄煤矿厂区外 1 米市政供水管网接点处，坐标为东经 107° 38'31"、北纬 35° 04'23"，自来水经输水管道输送至各生活用水点。

该项目水资源论证报告书采用解析法和水文地质比拟法分别预测了矿井水水量，并推荐水文地质比拟法预测的年矿井水量 138.2 万立方米作为煤矿正常矿井水水量。珂台水厂已取得平凉市水务局取水许可批复，许可水量为 460 万立方米/年。水厂自来水和经处理后的煤矿矿井水水量、水质可满足该项目

用水需求。

四、基本同意该项目水资源论证报告书提出的节水评价相关内容及节水措施。该项目原煤生产水耗为 0.095 立方米/吨，符合《煤炭采选业清洁生产评价指标体系》(2019) I 级基准值；采煤单位产品新水量为 0.145 立方米/吨，选煤单位产品新水量为 0.053 立方米/吨，符合《取水定额第 11 部分：选煤》(GB/T 18916.11—2021) 及《甘肃省行业用水定额(2023 版)》(甘政发〔2023〕15 号) 有关要求。

你公司应严格落实水资源论证报告书提出的节水措施，各项节水措施落实情况将作为核发该项目取水许可证的必要条件。

五、基本同意该项目水资源论证报告书提出的废污水处理方案。该项目生产、生活废污水经处理后全部回用，不外排；选煤厂煤泥水闭路循环不外排。矿井水经处理达标后优先回用于自身生产，剩余部分经矿井水处理站处理后通过管线输送至灵台县煤电化园区的化工产业园或者灵台电厂回用，实现矿井水全部综合利用，不外排。

六、你公司应建立应急管理机制，落实水资源论证报告书提出的相关废污水处理措施，加强废污水监控，确保项目建设运行满足水资源保护的要求；加强井田及周边地下水水位和矿井水水质监测，密切关注采煤对水资源的影响，并及时采取补救措施。

七、按照《中华人民共和国黄河保护法》第五十三条规定和

《取水计量技术导则》(GB/T28714—2023)、《计划用水管理办法》(水资源〔2014〕360号)、《水利部关于强化取水口取水监测计量的意见》(水资管〔2021〕188号)等相关要求,你公司应建立健全水务管理机构,配备专业水务管理人员,建设智慧水务管理系统,进一步完善水务管理制度;加强计划用水、节约用水、计量设施运行管理和水资源保护等工作;安装合格的在线计量设施,保证设施正常运行,确保在线取水信息传至黄委取用水管理平台 and 甘肃省取用水管理平台。

八、该项目取水工程或设施建成并试运行满30日,且取水信息传至黄委取用水管理平台后,你公司应当按照《黄河取水许可管理实施细则》第二十二条规定,向黄委报送有关材料,申请核发取水许可证。

黄河上中游管理局及其所属管理机构负责该项目取水许可和计划用水工作的日常监督管理。甘肃省水利厅及相关市、县级水行政主管部门应加强属地管理并组织实施计划用水管理。

九、你公司应按照国家 and 地方有关规定缴纳水资源税。

十、本决定书有效期为3年。自决定书印发之日起3年内,该项目取水工程或设施未开工建设,本决定书自行失效。若项目的取水水源、取水地点、取水量、取水用途等发生重大变化,应当重新申请取水。

十一、你公司应在收到本决定书10个工作日内将该项目水资源论证报告书报送黄河上中游管理局、黄委移民局、甘肃省水

利厅、平凉市水利局。

联系人：周建波 0371-66020645

黄 委

2025年1月1日

---

抄送：水利部水资源管理司，黄河上中游管理局，黄委移民局，甘肃省水利厅，平凉市水利局。

---

黄河水利委员会办公室

2025年1月2日印发

---

